



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы
Колледж автоматизации и информационных технологий № 20

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ КАИТ № 20
 Т.И.Дмитриева
« 10 » 01 20 19 г.



ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре
и неисправности установок противопожарной защиты
ИПБ – 005 – 2019

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный (охранник) **ОБЯЗАН:**

1.1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала;

1.2. Максимально быстро проследовать (или направить работника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

1.3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

1.3.1. Сообщить о пожаре по телефону «101» («112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

1.3.2. Сообщить о пожаре директору по телефону: **8-(926)-521-61-93.**

1.3.3. Действовать по инструкции при возникновении пожара.

1.4. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

1.4.1. Осуществить сброс сигнала;

1.4.2. Сообщить о ложном срабатывании директору по телефону:

8-(926)-521-61-93.

1.4.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации.

О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале и в ЕКИС.

Разработано: Начальник ОКБ и ХО



Степанов И.Е.